


Затверджено:
Директор КП «Смидаккомунтеплоенерго»

Олександр УДОВЕНКО

«26» код 2024 рік



ГРАФІК

гідралічного випробування магістральних та розподільчих тепломереж перед початком опалювального періоду 2024-2025 рр.

№ п/п	№ та адреса котельні	Тиск, кг/см ²			Дата випробувань	Відповідальна особа	Примітки
		Робочий	Пробний	При якому випробовували			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	№1, вул. Вячеслава Чорновола, 72-А	6,0	7,50	7,50	03.10.2024	Гончаренко О.В.	
2	№3, вул. Графа Бобринського, 3-В	5,0	6,25	6,25	07.10.2024	Гончаренко О.В.	
3	№5, вул. Незалежності, 49-А	5,0	6,25	6,25	04.10.2024	Гончаренко О.В.	
4	№6, вул. Михайла Вербицького (Тімірязєва), 6-А	5,0	6,25	6,25	02.10.2024	Вороний В.В.	
5	№7, вул. 40 років Перемоги, 5	6,5	8,13	8,13	08.10.2024	Чиж В.В.	
6	№9, вул. Соборна, 125-Д	3,0	3,75	3,75	03.10.2024	Вороний В.В.	
7	№10, вул. Сунківська, 14	2,0	2,50	2,50	01.10.2024	Круподеря В.Д	
8	№11, вул. Кам'янська, 8/1	2,0	2,50	2,50	01.10.2024	Круподеря В.Д	
9	№12, вул. Героїв Холоднорців, 82-Д	4,8	6,00	6,00	01.10.2024	Гончаренко О.В.	
10	№13, вул. Незалежності, 90 -А	5,5	6,88	6,88	04.10.2024	Вороний В.В.	
11	№15, вул. Кармелока, 38-А	3,6	4,50	4,50	07.10.2024	Чиж В.В.	
12	№16, вул. Надії Світличної, 1-Б	5,0	6,25	6,25	09.10.2024	Вороний В.В.	
13	№18, вул. Софіївська, 2-Б	4,0	5,00	5,00	08.10.2024	Гончаренко О.В.	
14	№20, вул. Вавілова, 1	2,0	2,50	2,50	04.10.2024	Круподеря В.Д	
15	№24, вул. Ольги Олійник, 11	5,7	7,13	7,13	02.10.2024	Вороний В.В.	
16	№25, вул. Євгена Саражі, 34	6,3	7,88	7,88	09.10.2024	Чиж В.В.	
17	№26, вул. Черкаська, 52	2,0	2,50	2,50	01.10.2024	Круподеря В.Д	

Примітка: Запірна арматура споживачів, на час проведення гідралічного випробування, повинна бути ЗАКРИТОЮ.

Начальник ТВ  Олександр ПАРАХНЕВИЧ

Розробила: Ірина ТОГОВЦЬКА